

**Protokol o odb ru . 30/2019 - vzorek vody . 46****P edm t odb ru:** pitná voda**Legislativa:** Pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl. .252/2004 Sb. a zákona . 258/2000 Sb.  
Zjišť ní dodržení limitních hodnot všech ukazatel stanovených orgánem ochrany ve ejného zdraví (OOVZ)**Zp sob odb ru:** Odb r vzorku proveden dle SOP .2.3.4  
( SN EN ISO 5667-1,3,16,, SN ISO 5667-5,14, SN ISO 5667-11- lánek 4.2.1., SN EN ISO 19458)**Odb r proveden dle smlouvy (objednávky) :** smlouva . 1/2013/I**Identifikace odb rového místa:** Vamberk, Kollárova p. 740 - rodinný d m, kuchy , d ez**Odb r provedl:** Schneiderová Jana**Osoba p ítomná odb ru:** p. Bulí**Datum odb ru:** 8.1.2019**Odb r zahájen:** 11:30 hod.**Odb r ukon en:** 11:35 hod.**Do laborato e dodáno:** 8.1.2019 14:45 hod.**Zp sob odb ru:** prostý odb r vzorku vody 2-5 l**Zp sob úpravy:** dezinfekce - chlorací**Poznámky:****Terénní zkoušky:**

Teplota vody (°C): 9,3	Pach: p íjatelný
Teplota vzduchu (°C): 18,3	Chu : p íjatelná
Volný chlor (mg/l): 0,14	Vzhled (barva): bezbarvý
Chlordioxid (mg/l): ---	Vzhled (zákal): irý

**Protokol zpracoval:**

*Schneiderová*  
Schneiderová Jana  
manažer vzorkování vod



V íkov dne : 9.1.2019